

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"**

период инвестиционной программы
2014-2037 гг.

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности						Показатель энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал		
		Фактическое значение			Фактическое значение			Фактическое значение			Фактическое значение			Фактическое значение		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22
1	Замена (реконструкция) тепловых сетей района со сроком службы более 25 лет с оптимизацией диаметров	1,03	1,038	-	0	0	-	153,68	153,88	-	3,401	3,209	-	395050,885	400989	-